

CAN-8x24 series FAQ **(DeviceNet I/O with 1/2/4/8 extension slots)**

- Q1: 使用CAN-8424 搭配I-87015 模組設定Type Code有問題造成量AI數值不正確。?
(2013/12/10, Alan)..... 3
- Q2、爲何CAN-8424 Utility設定與其所產生的EDS檔案不一致? (2015/12/18,Alan) 3



Q1: 使用 CAN-8424 搭配 I-87015 模組設定 Type Code 有問題造成量 AI 數值不正確。? (2013/12/10, Alan)

A:

CAN-8424 firmware 版本 v202 已解決此問題。

(2013/12/10, Alan)

**Q2、為何 CAN-8424 Utility 設定與其所產生的 EDS 檔案不一致?
(2015/12/18,Alan)**

A:

此為 Utility 的 Bug 並已於 Utility v2.02 含以後的版本修正完畢。

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbus_cd/devicenet/slave/can-8x24/utility/.

(2015/12/18, Alan)