

WF-2000 series FAQ

PRODUCT FUNCTIONALITY

ICP DAS Co., Ltd.

Ver.1.2.0 2020/12/2

目錄

問題 1: WF-2000 的 Ver.B 版本與以往的舊版本有何不同?	2
問題 2: WF-2000 可支援多少個 Modbus TCP/IP 客戶端接入?	2

問題 1: WF-2000 的 Ver.B 版本與以往的舊版本有何不同?

回覆1: WF-2000 系列 Ver.B 版本的韌體支援 infrastructure 及 Limit AP 模式。所有的 Ver.B 版本的 WF-2000 模組都可以設定成無線基地台。

較舊的韌體版本支援 infrastructure 及 Ad-Hoc 模式。使用者可以透過 Ad-Hoc 對WF-2000 系列模組直接通訊

		Ver.B	較舊版本
協定		IEEE 802.11 b/h/n	IEEE 802.11 b/g
Wi-Fi 模式	Infrastructure 模式	是	是
	Limit AP 模式	是	否
	Ad-Hoc 模式	否	是

問題 2: WF-2000 可支援多少個 Modbus TCP/IP 客戶端接入?

回覆2: WF-2000 I/O 模組可以支援8個Modbus TCP/IP客戶端連線，如果使用者需要對WF-2000 模組寫入資料，請確認是否有其他連線也有相同的寫入指令，否則Modbus暫存器上的數值會被覆蓋掉。