

ZT-2550/ZT-2551

繁體中文使用者手冊

保固說明

泓格科技股份有限公司 (ICP DAS) 所生產的產品，均保證原始購買者對於有瑕疵之材料，於交貨日起保有為期一年的保固。

免責聲明

泓格科技股份有限公司對於因為應用本產品所造成的損害並不負任何法律上的責任。本公司保留有任何時間未經通知即可變更與修改本文件內容之權利。本文所含資訊如有變更，恕不予另行通知。本公司盡可能地提供正確與可靠的資訊，但不保證此資訊的使用或其他團體在違反專利或權利下使用。此處包涵的技術或編輯錯誤、遺漏，概不負其法律責任。

版權所有

版權所有©2013泓格科技股份有限公司，保留所有權利。

商標識別

手冊中所涉及所有公司的商標，商標名稱及產品名稱分別屬於該商標或名稱的擁有者所持有。

技術服務

如有任何問題，請與本公司客服聯絡，我們將盡速為您服務。

Email 信箱: service@icpdas.com

目錄

1 ZigBee 簡介	3
2 ZT-255x 系列介紹	4
3 硬體資訊	5
3.1 配置圖.....	5
3.2 ZT-255x 尺寸(單位: mm).....	7
3.3 ZT-255x 結構圖.....	8
3.4 接線圖.....	8
4 設定&啟動 ZT-255x	9
4.1 基本設定參數介紹.....	9
4.2 連接電源和電腦主機.....	16
4.3 基本參數配置.....	17
4.4 測試通訊.....	20
5 ZT-2550 & ZT-2551 應用	21
6 疑難排解	22
6.1 技術支援.....	22
7 附錄	23
7.1 LED 狀態指示燈.....	23
7.2 DCON 與 MODBUS 設備通訊優化.....	24
7.3 無定址設備無線通訊.....	27

1 *ZigBee* 簡介

ZigBee通訊協定是一個基於IEEE 802.15.4標準規範的媒體存取層與實體層，其中IEEE 802.15.4標準規範主要描述了低速率無線個人區域網路(wireless personal area network, WPAN)，用以連結區域內的設備，使之互相通訊，甚至連結至LAN或是Internet。

此外，ZigBee通訊技術工作頻段於ISM 2.4G頻段，並定義為低速率、低功耗、低成本、自我連結以及支援Mesh網路拓樸等特色。一般廣泛應用於工業控制、嵌入式傳感，醫療數據收集，煙霧和入侵者的警告，樓宇自動化以及家庭自動化等等。

泓格科技的 ZigBee 無線轉換器 ZT-2550 系列與 ZT-2551 系列皆提供了 RS-232 與 RS-485 通訊介面，其主要設計目的旨在提供使用者在一佈線困難的環境中，建置無線網路環境，並使用無線的方式，進行有限的數據通訊，以節省使用者佈線、維護成本。

2 **ZT-255x** 系列介紹

ZT-255x 系列的基礎

ZT-2550 與 ZT-2551 系列模組支援 RS-232、RS-485 與 ZigBee 無線訊號的轉換。基於 IEEE 802.15.4 標準協定所設計，其通訊頻率可調整介於 2405MHz ~ 2480MHz 之間，並固定劃分為 16 個 RF 通訊頻道，每個 RF 通訊頻道的頻率間隔 5MHz；同時提供了 16384 個邏輯網路群組代碼(Pan ID, 0x0000 ~ 0x3F00)


泓格科技的 ZT ZigBee 系列產品的優勢在於其低成本、低功耗，並遵循 ZigBee 聯盟制訂的通訊規範 ZigBee 2007(ZigBee Pro)；其中，一個 ZigBee 無線網路內只允許一台主機並稱為“協調者”(Coordinator)，為 ZT-2550 系列，其主要的作用為初始化以及路由路徑管理；另外，一個 ZigBee 網路可支援 255 台 ZigBee 子機，其作用為傳送、接收來自於父節點或是子節點的資料。

ZT-2000 系列的優點

在泓格科技 ZT-2000 模組中，提供了友善的圖型設定介面環境，以利使用者快速熟悉 ZigBee 產品的設定與操作，同時 ZigBee 子機也可以扮演路由者的角色，作為 ZigBee 中繼器使用作距離延伸，以提升訊號品質。

3 硬體資訊

3.1 配置圖



1. 系統 LED 指示燈：

LED Indicator	LED Color	Explain
ZigBee Net	綠燈	ZigBee網路/訊號狀態指示燈
ZigBee Rx/D	黃燈	ZigBee通訊指示燈
ZigBee PWR	紅燈	設備狀態指示燈

※ 更多詳細內容請參考第6節“疑難排解”。

2. 運作模式開關：

- ZBSET：設定模式，可使用 ZT 設定軟體透過 RS-232/RS-485 設定模組。
- ZBRUN：無線資料傳輸模式。

3. RS-485 & +10~+30V_{DC} 電源輸入：

- RS-485 與 RS-232 共用 UART；正確使用+10~30V_{DC}時，ZigBee PWR 恆亮。


4. RS-232：

- RS-485 與 RS-232 共用 UART。


5. 2.4GHz RP-SMA 全向性天線：

- 使用 RPSMA 接頭，若有需求時，可選購 50 ohm 延長線或是 2.4GHz 增益天線。

3.2 ZT-255x 尺寸(單位: mm)




3.3 ZT-255x 結構圖




3.4 接線圖

1. RS-232



2. RS-485



4 設定&啟動 ZT-255x

4.1 基本設定參數介紹

1. Pan ID:

ZigBee 網路群組邏輯編號，同一網域下必須設為相同。(範圍為 0000~3FFF)

2. Node ID:

ZigBee 網路節點編號，同一網域下，不可重複。(Coordinator 固定為 0000，Router 範圍為 0001~FFF7)

3. RF Channel:

無線射頻訊號頻率，同一網域下必須設為相同。


頻道編號	00	01		0F
頻率(MHz)	2405	2410		2480

✧ 選用方法：

可透過智慧型手機 APP 掃描現場 WLAN 所使用的頻段(如 Wi-Fi)，觀察已被佔用的無線頻道為何，舉例來說，可下載【Wifi Analyzer】分析現場無線區網

✧ 舉例說明：

從下圖【Wifi Analyzer】的畫面得知，有若干 WiFi 網路分別佔用 WiFi 頻道 1、6、11



再參考下頁 WiFi 與 ZigBee 頻道對照表，得知 Wi-Fi 的頻道 1、6、11 不與 ZigBee 的 4、9、E 和 F 頻道重疊，所以在這個案例中，ZigBee 的 4、9、E 和 F 頻道為建議頻道。

4. RF Power:

無線射頻訊號強度。

十六進位值代碼	說明
0F	最大輸出
08	符合 CE/FCC EMI 功率
00	最小輸出

※ 此參數僅供測試用途，調整純屬個人行為，泓格科技無法保證調整該參數後依然符合 CE、FCC 法規規範限制，也不承擔任何因調整該參數衍生出的法律責任。

5. Baud rate & Data Format:

依使用者需求調整。



項目	規格說明
校驗格式 (Parity)	None, Odd, Even, Space 與 Mark
資料位元 (Data Bit)	7, 8
停止位元 (Stop Bit)	1, 2
鮑率 (Baud rate)	1200 ~ 115200 bps

6. 通訊速度(廣播封包發送間隔時間):

ZT-2000 系列封包有效荷載為 79 位元組。


當超過 79 位元組時，資料會被自動切割且分次傳送，該參數決定封包間的傳送等待時間，以控制網路流量避免過載，使用者僅需填入臨近 ZigBee Coordinator 的 ZigBee Router 節點個數。

範例：



7. Application Mode :

下列為一 ZigBee 無線網路示意圖，並展示不同工作模式下的差異：



a. Transparent Mode :

透明傳輸，一般無特殊應用時，皆選用此模式。

模組	封包形態	說明
ZT-2550	Broadcast	所有子節點接會收到來自 ZT-2550 的資料
ZT-2551	Unicast	只對 Coordinator (0x0000)傳送資料

[範例 1]

ZT-2550 主機發送 DATA_01 時…

→ ZT-2551 子機 0x0001 與 0x0002 都會接收到 DATA_01。


(註: Broadcast 類型封包，所以所有 ZigBee 子機都會收到來自 ZigBee 主機的資料)

[範例 2]

ZT-2571 子機 0x0001 發送 DATA_02 時…

→ 只有 ZT-2550 主機收到 DATA_02。

(註: Unicast 類型封包，來自 ZigBee 子機的數據被指定送回 ZigBee 主機)



※ 備註：此工作模式中提供進階設定選項，一般使用者無須額外進行設定。
若客戶設備為非定址模組(Non-address)，例如條碼讀取機、RS-232 設備等等，則可透過此進階設定來提供來源端位址，其詳細說明請參考 7.3 節。

b. Addressable Mode :

定址模式為進階選用，用於指定將數據送達指定某一個 ZigBee 節點，也可以用於 ZigBee Slave 間的數據傳遞，使用時必須加上 5 Byte 的 ASCII Code。

模組	封包形態	說明
ZT-2550 ZT-2551	Unicast	針對指定 ZigBee 節點傳送訊息

[範例 1]

ZT-2570 主機發送" : 0001" + DATA_01 時...

→ 只有 ZT-2551 子機 0x0001 會收到 DATA_01


(註：Unicast 封包，封包從 ZigBee 主機被指到傳送到 ZigBee 子機 0x0001)

[範例 2]

ZT-2551 子機 0001 發送" : 0002" + DATA_02 時...


→ 只有 ZT-2551 子機 0x0002 會收到 DATA_02

(註：Unicast 封包，封包從 ZigBee 子機 0001 被指到傳送到 ZigBee 子機 0x0002)



※ 備註：此工作模式中提供進階設定選項，一般使用者無須額外進行設定。

若客戶設備為非定址模組(Non-address)，例如條碼讀取機、RS-232 設備等等，則可透過此進階設定來提供來源端位址，其詳細說明請參考 7.3 節。



c. Gateway Mode :

進階選用，用於 Modbus 通訊協定轉換，但因 ZT-255x 只有 RS-232 和 RS-485 介面，所以收發的資料皆視為 Modbus RTU 格式。

模組	封包形態	說明
ZT-2550	Broadcast (預設)	所有子節點會接收到來自 ZT-2550 的資料
	Unicast (進階)	針對指定節點(依照 DCON、Modbus 指令的 Address)傳送資料
ZT-2551	Unicast	針對指定節點(Coordinator Address 0x0000)傳送資料

[範例 1]

ZT-2550/ZT-2570 主機從串列埠收到數據 MRTU_CMD_01 並發送時…

→ZT-2551 子機收到數據後，從 Serial 送出的格式為 MRTU_CMD_01

(註：Brocast 封包，所以所有 ZigBee 子機都會收到來自 ZigBee 主機的資料)

[範例 2]

ZT-2570 主機從 Ethernet 收到數據 MTCP_CMD_02 並發送時…

→ZT-2551 子機收到數據後，從 Serial 送出的格式為 MRTU_CMD_02


(註：Brocast 封包，所以所有 ZigBee 子機都會收到來自 ZigBee 主機的資料)

[範例 3]

ZT-2551 子機回覆命令 MRTU_ACK_03 時…


→ZT-2550/ZT-2570 主機收到數據後，從 Serial 送出的格式為 MRTU_ACK_03

→ZT-2570 主機收到數據後，從 Ethernet 送出的格式為 MTCP_ACK_03




※ 備註: 此 Gateway Mode 中提供進階設定選項，一般使用者無須額外進行設定。

若單一 ZigBee 網路節點較多時，可用以切換 Broadcast、Unicast 封包發送方式，以降低整理 ZigBee 網路流量，其詳細說明請參考 7.2 節附錄。




4.2 連接電源和電腦主機

1. 確認指撥開關是在 ZBSET 位置。




2. 接上 RS-232 或 RS-485 進行設定。

➤ RS-232:




➤ RS-485:




3. 啟動電源，若 LED 紅燈為恆亮時，則表示開機成功。

4.3 基本參數配置

1. 執行設定軟體 ZT Configuration Utility，並選擇[Configuration Utility]後選擇[ZT-25xx Series]。




2. 點選[Serial Port]，再點選連接 ZT-255x 的[串列埠編號]。



3. 此時即可點選欲設定的[ZT 模組型號]，並同時確認連線是否建立。



4. 若成功建立連線後，可選擇 [Default] 回歸出廠值，或是點選 [Wizard] 設定精靈讀取 ZT-255x 參數並進行設定。



5. 若選擇 [Wizard] 進行設定，請依序填入下列相關參數。



- A. **Pan ID:** ZigBee 網路群組邏輯編號，詳細內容請見 4.1 節。
- B. **Node ID:** ZigBee 網路節點編號，詳細內容請見 4.1 節。
- C. **RF Channel:** 無線射頻訊號頻率，詳細內容請見 4.1 節。
- D. **RF Power:** 無線射頻訊號強度，詳細內容請見 4.1 節。




E. Baud rate & Data Format : 依使用者需求調整




F. Application Mode :

無特殊應用時，請保持預設值 Transparent, 詳細內容請見 4.1 節。




6. 出現該訊息時，請將指撥開關調回[ZBRUN]並斷電重開，即完成設定。



4.4 測試通訊


方法(一):

使用一台 PC 同時連結 ZT-2550 及 ZT-2551 的 RS-232，並使用通訊埠軟體模擬資料互傳，以測試通訊是否成功。



方法(二):


使用一台 PC 下載 DCON Utility，自動搜尋 ZT-2000 I/O 模組，以確認是否通訊無誤。




5 ZT-2550 & ZT-2551 應用

(1) ZT-255x 系列適用於佈線困難且通訊速率不高的環境中。

例如: I/O 節點橫越大樓、馬路、排水溝…



(2) ZT-255x 系列適用於至能控制且有美觀需求的環境中。



6

疑難排解


6.1 技術支援

若使用上遭遇任何困難時，可依下列步驟，將模組設定參數載入至檔案，並將該檔及問題描述傳至service@icpdas.com信箱，我們將盡速為您服務：

1. 將ZT-255x模組切至[ZBSET]並斷電重開，使用ZT設定軟體並進入到設定頁面，並選擇[Save Log]



2. 請在[另存檔案]視窗鍵入檔案路徑及名稱，並等待設定參數讀取完畢，再將該檔案及問題內容傳送至service@icpdas.com信箱。




7 附錄


7.1 LED狀態指示燈

LED Indicator	Status	Introduction
ZigBee Net (Green LED)	ZigBee網路/訊號狀態指示燈 [ZigBee Coordinator (Host)]	
	恆亮	ZigBee網路已建立
	閃爍轉恆亮	有相同ZigBee網路存在或重新加入
	ZigBee網路/訊號狀態指示燈 [ZigBee Router (Slave)]	
	恆亮	信號強度良好
	閃爍 (500 ms)	信號強度一般
	閃爍 (1s)	信號強度微弱
	閃爍 (2s)	信號極差或無ZigBee網絡
ZigBee RxD (Yellow LED)	ZigBee通訊指示燈	
	閃爍	接收無線訊號中
	恆暗	等待接收無線訊號
ZigBee PWR (Red LED)	設備狀態指示燈	
	恆亮	通訊模式且模組開機完畢
	閃爍 (200ms)	電源已啟動但初始化失敗
	閃爍 (500ms)	設定模式
	閃爍 (1s)	看門狗已觸發
	恆暗	電源已關閉

7.2 DCON與MODBUS設備通訊優化





ZigBee本身定義為低速率、低功耗的無線傳輸協定。因此為了避免ZigBee網路過多的資料負載，泓格科技ZT-2000系列模組提供了一個專為DCON、MODBUS通訊協議的資料傳輸模式：Gateway Mode，其中可選擇使用廣播封包或是單播封包來傳送無線資料。




一旦使用者使用“單播封包”的方式來傳遞無線資料時，其傳遞的資料內容僅接受DCON或是Modbus通訊協議，此時DCON與Modbus指令內的「位址」(Address)，除了作為目的端I/O模組的位址識別，還會被作為欲接收的ZigBee模組位址之用。

因此，ZigBee模組的Node ID與DCON、Modbus的位址必須設為相同，資料才有辦法順利傳遞，如下所示：



但在某些應用中，單一ZT-2551或是ZT-2571模組必須同時並聯多個DCON或是Modbus設備，方能符合現地需求。此時，一個ZigBee模組的Node ID無法對應到所有並聯的多個DCON、Modbus設備的位址，如下所示：



此時，泓格科技的ZT-2000系列模組，提供位址重新對應定址的功能；透過預設使用者定義的位址對應關係，DCON及Modbus命令會被傳送到正確的ZigBee設備上，並且再傳遞給後端的DCON或Modbus設備已完成無線資料傳輸。而使用者定義的預設對應位址，可輕易地透過ZT-2000 Configuration Utility完成。

Gateway Mode Advanced Configurations

(1) Please Select a Wireless Frame Type:


☐ Broadcast ☒ Unicast

	01 - 06	07 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30
Address (DCON/Modbus) Address (ZigBee Node)					
(1)	04	(01~FF)	->	00	03 (01~FF)
(2)	05	---	->	00	03 ---
(3)	06	---	->	00	03 ---

DCON/MODBUS Instruction To 0x04


Unicast

7.3 無定址設備無線通訊




在部分應用中，其使用者的設備採取主動回傳數據，並且此數據不帶有位址資訊提供辨識，一旦多個無定址設備同時主動透過ZigBee來傳遞數據時，使用者的上位控制器將無法識別該筆資訊從何無定址設備所發送，將造成處理資料的困難。

舉例來說，當有數個Barcode Reader或是數個RS-232設備欲透過ZT-2551模組，將資料透過ZT-2550回傳給上位控制器時，因ZigBee網路內的ZT-2551皆透過同一個ZT-2550回傳資料至上位控制器，故上位控制器無法識別資料來源。



為了無定址設備無線通訊應用，ZT-255x模組與ZT-257x模組在透明傳輸模式 (Transparent Mode)與定址模式(Addressable Mode)皆提供了進階設定選項，透過此進階功能設定，使用者可以決定是否輸出資料來源端位址(ZigBee Node ID)的資訊，以利使用者程式進行邏輯判斷。



一旦使用者在ZT-255x模組或是ZT-257x模組開啟此進階功能時，當該模組接收到無線數據，其來源端位址資訊將以“:AAAA”的格式加在原始數據的前端，並且透過預設通訊埠輸出，如下圖所示：

